



33556
1.9.20
Διεύχ. χροδούγω

№ 0 5 0 6 0

Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Περιοχή Λαμίας
2^ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 351 00, Λαμία

Αρ./ΗΜ.: 31 ΑΥΓ. 2020

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

Πληροφορίες:
Χρ. Σιαφάκας
Τ 22310 57434
F 22310 42090
c.siafakas@deddie.gr

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ✓
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού
ΤΚ: 35131 ΛΑΜΙΑ

Περίληψη: Υπογειοποίηση παροχών περιπτέρων και διάθεση χώρου για εγκατάσταση υποσταθμού, στην Πλατεία Πάρκου

Σχετικά : α) Έγγραφο Δήμου Λαμιέων με ΑΠ: 31842/24-08-2020
β) Έγγραφο Δήμου Λαμιέων με ΑΠ: 30674/11-08-2020

1. Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου, που αφορά την υπογειοποίηση των παροχών των περιπτέρων στην Πλατεία Πάρκου, μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη της Υπηρεσίας μας προτείνουμε να μεταφέρετε υπογείως (με σωλήνες) όλες τις εισαγωγές των παροχών που θα ηλεκτροδοτηθούν, συμπεριλαμβανομένου των περιπτέρων, του εκδοτηρίου εισιτηρίων, του φωτισμού κλπ, στο υφιστάμενο σημείο, δίπλα από τα ουρητήρια, όπου βρίσκονται και σήμερα συγκεντρωμένοι όλοι οι μετρητές, πάνω σε τσιμεντοκολώνα επαρκών διαστάσεων, που θα κατασκευάσετε. Η Υπηρεσία μας θα ηλεκτροδοτήσει υπογείως την νέα ενιαία διάταξη των μετρητών, ώστε να πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας και να υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο ηλεκτροδότησης της Πλατείας.
2. Επανερχόμενοι στο (β) σχετικό έγγραφο σας που αφορά στην παραχώρηση χώρου εγκατάστασης υπόγειου υποσταθμού, σας γνωρίζουμε ότι η επιλογή της τριγωνικής νησίδας στο νοτιοανατολικό άκρο της πλατείας κρίνεται μη πρόσφορη, λόγω πιθανής ύπαρξης αρχαιοτήτων στο υπέδαφος και άλλων δυσκολιών (αποχετεύσεων κλπ), που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κατασκευή του. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μας προτείνει την επιλογή του χώρου των ουρητηρίων για την εγκατάσταση του Υπόγειου Υποσταθμού, αφού προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση.

Ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία μας και αναμένουμε τις απαντήσεις σας προκειμένου να προχωρήσουμε στις σχετικές μελέτες το συντομότερο δυνατόν.



Δ. Α. ΣΑΪΤΗΣ
Διευθυντής Περιοχής Λαμίας

